

Drekkivatnsgóðska – innaneftirlit - umsýn

Mikrobiologisk kanning

Stað: Kirkjubø, í Geilini (á endanum)

Sýnið tikið: 24.01.2022

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteriur	Colilert-18, 36°C	960/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml

Stað: Kirkjubø, "Festivalsvatn"

Sýnið tikið: 24.01.2022

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteriur	Colilert-18, 36°C	1/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml