

Drekkivatnsgóðska – innaneftirlit - umsýn

Mikrobiologisk kanning

Stað: Kirkjubø, í Geilini

Sýnið tikið: 26.01.2022

Sýnislag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteriar	Colilert-18, 36°C	14/100 ml
<i>E. coli</i>	Colilert-18, 36°C	<1/100 ml