

Drekkivatnsgóðska innaneftirlit

Mikrobiologisk kanning

Umsýn :

Stað: Nólsoy

Sýnið tikið: 10.06.2021

Sýnisslag: Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 35°C	1/100 ml
<i>e.coli</i>	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml