



THETIS

Tórshavnar kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn



Kanningarúrslit VAT-2021-52454

Sýnið móttikið: 08-07-21
Kanning byrjað: 08-07-21
Kanning endað: 09-07-21

Síða 1 av 1

Sýnis nr.: VAT-2021-52454-1
Sýnisstaður: Kalbak á Bø
Sýnið tikið*: 08-07-21
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing
Koliformar, MPN

Kanningarháttur
ISO 9308-2:2012

Markvirði
0

Úrslit
0

Eind
/100mL

Sýnis nr.: VAT-2021-52454-2
Sýnisstaður: Nólsoy
Sýnið tikið*: 08-07-21
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing
Koliformar, MPN

Kanningarháttur
ISO 9308-2:2012

Markvirði
0

Úrslit
1 est

Eind
/100mL

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
+298 357900

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo