



THETIS

Tórshavnar kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn



Kanningarúrslit VAT-2019-47001

Sýnið tikið* 03-07-19
Sýnið móttikið: 03-07-19
Kanning byrjað: 03-07-19
Kanning endað: 04-07-19

Síða 1 av 1

Sýni 001:

Sýnisstaður/- slag:

Umsýni – Argir Leitisgøta, drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	2	/100mL
E. coli	ISO 9308-2:2012 - Colilert-18	0	0	/100mL



Signatur, der kan gendannes

X

Bára Strøm Günther

Laborantur

Signeret af: S-1-12-1-1217583391-1255888982-2243994760-1798524066/9b587bab-24b8-4dd8-a17d-564b49dc8

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkerheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn

Thetis Sp/f
Faroe Islands

Hoyvíksvegur 51
+298 357900

FO-100 Tórshavn
thetis@thetis.fo