



T H E T I S

Tórshavnar kommuna
Vaglið 1
FO-100 Tórshavn



Kanningarúrslit VAT-2022-54595

Sýnið móttikið: 03-03-22
Kanning byrjað: 03-03-22
Kanning endað: 04-03-22

Síða 1 av 1

Sýnis nr.: VAT-2022-54595-1
Sýnisstaður: Kirkjubøur- í Geilini
Sýnið tikið*: 03-03-22
Sýni: Drekkivatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	0	0	/100mL

Bára Strøm Günther
Laboratory Technician

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis
Sýni lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013
*Ikki akkrediterað

Tekn frágreiðing

<: Minni enn

>: Størri enn