AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 380363

Version: 2
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 11.12.2020
Bilag:

Thetis
Færøerne
Hoyviksvegur 51, 100 Torshavn
Marita Debess Magnussen

LAB nr:	20-14484, Prøve nr. 441113	**Prøvetager:**	MARITA, Thetis
Prøvemærkning:	Lille blå pakke, uden Radon, uden THM, nr 4	**Prøvetagningsmetode:**	Uspecificeret*
Prøvetype:	Drikkevand	**Prøvetagningsperiode:**	03.06.2020 11:00 - 03.06.2020 11:00
Prøvested:	Thetis	**Prøvetagningssted:**	Kirkjubøur
Grænseværdier:	Ikke oplyst	**Analyseperiode:**	10.06.2020 - 11.12.2020

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Ammonium	**<0.02**	mg/L	-	-		0.02	M-0014 DS 224	10%
Jern	**<0.002**	mg/L	-	-		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Mangan	**<0.001**	mg/L	-	-		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Nitrat	**0.7**	mg/L	-	-		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrit	**<0.001**	mg/L	-	-		0.001	M-0015 DS 222	10%
Hårdhed	**1.31**	°dH	-	-		0.05	Beregning	10%
Calcium	**6.41**	mg/L	-	-		0.007	M-0139 RefM018/ICP	10%
Magnesium	**1.77**	mg/L	-	-		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Nikkel	**<0.03**	µg/L	-	-		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Arsen	**0.04**	µg/L	-	-		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Aluminium	**6.3**	µg/L	-	-		0.5	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Antimon	**<0.1**	µg/L	-	-		0.1	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bly	**0.06**	µg/L	-	-		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bor	**<0.01**	mg/L	-	-		0.01	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cadmium	**<0.003**	µg/L	-	-		0.003	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cobalt	**<0.05**	µg/L	-	-		0.05	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Chrom	**0.83**	µg/L	-	-		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cyanid	**<1**	µg/L	-	-		1	#DS/EN ISO 14403 Swedac 1006	20%
Kobber	**0.37**	µg/L	-	-		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Kviksølv	**0.009**	µg/L	-	-		0.001	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Selen	**0.26**	µg/L	-	-		0.05	M-0140 RefM018/ICP-MS	12%
Zink	**6.9**	µg/L	-	-		0.3	M-0140 RefM018/ICP-MS	17%
NVOC	**0.3**	mg/L	-	-		0.1	M-0097 DS/EN 1484	10%
VOC	**<0.1**	mg/L	-	-		0.1	*M-0097 DS/EN 1484	10%
Natrium	**25.1**	mg/L	-	-		0.06	M-0139 RefM018/ICP	10%
Klorid	**40**	mg/L	-	-		0.5	M-0018.DS/ENISO10304	10%
Fluorid	**<0.05**	mg/L	-	-		0.05	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Sulfat	**6.0**	mg/L	-	-		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%

Bemærkninger:

Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 380363 dateret 22.06.2020.
Årsag: Natrium, Klorid, Fluorid og Sulfat tilføjet analyseprogram.

Rekvirent: Thetis
Kopi:

Nørresundby d. 11.12.2020

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen
#: Akkrediteret af underleverandør

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.