

TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ

Sak: Tórshavnar Kommuna, Vatn

Mál nr.: 1-24-04667

Svaseðil nr.: 019042

Móttøkudagur: 02-12-24

Kanning byrjað: 02-12-24

Sýni-ID	1-24-04667-001	1-24-04667-002	1-24-04667-003	1-24-04667-004	1-24-04667-005					
Sýnilýsing	Hestur rávatn	Havnardalur rávatn	Kaldbak rávatn	Villingadalur rávatn	Syðradalur rávatn					
Sýnislag	Rávatn	Rávatn	Rávatn	Rávatn	Rávatn					
Tøkudagur	02-12-24	02-12-24	02-12-24	02-12-24	02-12-24					
Analysunavn							Eind	Mark	Metoda	Óvissa
E.coli, Colilert (2)	4	110	35	5	8	CFU/100mL		DS/EN ISO 9308-2, 2014		
Enterokokkar, kunnandi (2)	Til víðari kanning	Til víðari kanning	Til víðari kanning	Til víðari kanning	<1	CFU/100mL		DS/EN ISO 7899-2:2000		
Enterokokkar, staðfesting (2)	2	1	1	2		CFU/100mL		DS/EN ISO 7899-2:2000		
Koliformar bakteriar, Colilert (2)	55	200	96	51	31	CFU/100mL		DS/EN ISO 9308-2, 2014		
Leiðingarevni (2)	32,3	11,0	8,5	9,4	12,5	mS/m		DS/EN 27888, 2003, mod.	8%	
Litur (2)	3	11	6	5	2	mg Pt/L		DS/EN ISO 7887, C, 2012	13%	
Mikroorganismur við 22°C (2)	180 est	540	1500	190	160	CFU/mL		DS/EN ISO 6222/Till.1, 2002		
pH (2)	7,1	7,1	6,8	6,9	7,1			DS/EN ISO 10523, 2012 mod.	3%	
Turbiditetur (2)	0,1	0,8	0,5	0,6	0,3	NTU		DS/EN ISO 7027-1, 2016, mod	30%	

Viðmerkingar

Markvirði/Limit values: frá "Kunngerð nr. 127, um veiting av drekkivatni, 22. nov. 2013 & 103, 9. juli 2019"

Janus Vang, Deildarleiðari, 06-12-24

Móttakaralisti: TÓRSHAVNAR BÝRÁÐ, Bjørn Holm